



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №285 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
283030, г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 22А, ИКЮЛ 34828793
Тел. 7(856)338-30-38, e-mail: dou285@mail.ru

20.09.2024 № 158

Согласно представления прокуратуры Буденновского района г.Донецка от 11.09.2024г.№99-2417 исх24 об устранении нарушений закона при подготовке к новому учебному году, выявленных в ходе проверки соблюдения требований п. 2ч. 6ст. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», доводим до вашего сведения, что в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №285 комбинированного вида городского округа Донецк» Донецкой Народной Республики устранены следующие нарушения:

Нарушения законодательства в сфере противопожарной безопасности (н/п)	Устранено/ Не устранено	Причины не устранения нарушений закона	Сроки устранения
1. Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности	Устранено		
2. Не определён порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	Устранено		
3. Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ	Устранено		
4. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа(все двери	Устранено		

 20.09.24


вакуационных выходов закрыты на ключ)			
5. Допускается открывание дверей эвакуационных выходов не по пути эвакуации людей (музыкальный зал, в группах «Почемучки», «Подснежник»)	Не устранено	При поступлении бюджетного финансирования будут установлены двери эвакуационных выходов по пути эвакуации людей	До 2026г.
6. В здании ДОО с классом функциональной пожарной опасности Ф 1.1. допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2	Не устранено	При поступлении бюджетного финансирования будет демонтирован декоративно-отделочный материал	До 2026г.
7. Не обеспечено не реже 1 раза 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Не устранено	При поступлении бюджетного финансирования будут проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц	До 2026г.
8. Расстояние от нижней ступени наружной эвакуационной лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше (лестница со 2-го этажа)	Устранено		
9. Не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	Устранено		
10. Двери пожароопасных технических помещений (щитовая) не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30	Не устранено	При поступлении бюджетного финансирования будет установлена дверь в щитовой с противопожарным пределом огнестойкости не менее EI 30	До 2026г.г.

11. Допущено устройство порогов на путях эвакуации (эвакуационный выход из кухни)	Устранено		
12. Не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах	Устранено		
13. На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования будет установлено аварийное и эвакуационное освещение.	До 2026г.
14. Ширина эвакуационных выходов из технических помещений, составляет менее 0,6м (подвал с коммуникациями)	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования	До 2026г.
15. Здание дошкольного учреждения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования дошкольное учреждение будет оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа	До 2026г.
16. Здание дошкольного учреждения не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования дошкольное учреждение будет оборудовано адресной системой пожарной сигнализации	До 2026г.
Нарушения в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности (н/п)			
1. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности) на пищеблоке	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования будет проведено обследование технического	До 2026г.

		состояния системы вентиляции (контроль эффективности) на пищеблоке	
2. В складских помещениях для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования будут установлены приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха	До 2026г.
3. Отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в холодном цехе, на участке порционирования	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования будет установлено бактерицидное оборудование	До 2026г.
4. Собственная территория не оборудована наружным электрическим освещением, забор частично имеет повреждения.	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования территория дошкольного учреждения будет оборудована наружным освещением и устранены повреждения забора	До 2026г.
5. Не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т.ч. производственный контроль, основанный на принципах ХАССП	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования	До 2026г.
6. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (имеется собственный медицинский кабинет)	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования	
7. Не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования будет заключён договор на проведение противоклещевых (акарицидных)	До 2026г.

		обработок территории дошкольного учреждения	
8.Отсутствуют ведения о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудниками учреждения	Устранено Пройден медосмотр 03.09.2024г.		
9.Не организовано проведение химической чистки и дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки)с краткостью не реже 1 раза в год	Не устранено	При наличии бюджетного финансирования будет заключён договор на проведение химической чистки и дезинфекционной обработки постельных принадлежностей	До 2026г.
Другие нарушения законодательства			
1.Отсутствуют правила(порядок) приёма на обучение детей в общеобразовательной организации.	Устранено		

Заместитель заведующего по ВМР ГКДОУ
«Детский сад №285 г.о. Донецк» ДНР



Н.И.Козаченко

Тел.для справок:
+7-949-361-51-12