



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА БУДЕННОВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА

ул. Гурьевская, 9, г. Донецк
Донецкая Народная Республика, 283030
11.09.24 № 99-24/Иск/24

Заведующей ГКДОУ «Детский № 285
г.о. Донецк»

Кулеш Г.Г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
закона

Прокуратурой Буденновского района г. Донецка проведена проверка соблюдения требований законодательства образовательными организациями Буденновского района г. Донецка при подготовке к новому учебному году.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 26 ФЗ № 273 управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

Так, в ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований ст.11, п.1 ст.17, п.1 ст.29, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.6.2, 2.7.4, 2.3.3, 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., п.п. 3.8, 2.14, 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», утвержденные Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020, приказа Минздрава России от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» в общеобразовательном учреждении:

- не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности) на пищеблоке;
- в складских помещениях для хранения пищевых продуктов на пищеблоке отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха;
- отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в холодном цехе, на участке порционирования;
- собственная территория не оборудована наружным электрическим освещением, забор частично имеет повреждения;
- не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т. ч. производственный контроль, основанный на принципах ХАССП;
- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (имеется собственный медицинский кабинет);
- не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории;
- отсутствуют сведения о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудниками учреждения;
- не организовано проведение химической чистки и дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) с кратностью не реже 1 раза в год;

Кроме того, в нарушение положений Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 в учреждении:

- не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

- не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ;

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (все эвакуационные выходы);

- допускается открывание дверей эвакуационных выходов не по пути эвакуации людей (музыкальный зал, в группах «Почемучки», «Подснежники»);

- в здании ДОО с классом функциональной пожарной опасности Ф 1.1 допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (потолок в холле, коридоре) - п. 6 ст. 134, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- расстояние от нижней ступени наружной эвакуационной лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше. (лестница не доведена до уровня земли в группе «Почемучки», «Подснежники»);

- пожарный рукав не присоединен к крану в пожарном шкафу (ПК №№ 1,2,3,4,5);

- не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

- двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и др.) не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- допущено устройство порогов на путях эвакуации (эвакуационный выход из кухни);

- не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;

- на путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение;

- ширина эвакуационных выходов из технических помещений, составляет менее 0,6 м (подвал с коммуникациями);

-

- здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа;

- здание детского сада не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации;

- на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (помещение пищеблока);

- огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя;

Кроме того, в соответствии с частями 1 и 8 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, форма и (или) система оценки результатов указанных вступительных испытаний, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 утвержден порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок).

В соответствии с п. 4 Порядка правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории.

В соответствии с п. 7 Порядка правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по основным общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно.

Прием на обучение в филиал общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в общеобразовательной организации.

Проверкой установлено, что в дошкольной образовательной организации отсутствуют правила (порядок) приема на обучение, что существенно нарушает права граждан, в том числе права граждан с особыми условиями предоставления мест в общеобразовательных организациях.

Причинами допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение сотрудниками образовательной организации своих служебных обязанностей, а условиями им способствовавшими – отсутствие должного контроля со стороны заведующего образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Буденновского района города Донецка, заблаговременно уведомив прокурора о времени и месте рассмотрения представления;
2. Незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений Закона, способствовавших им причин и условий;
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущении выявленных нарушений;
4. О результатах рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района в установленные законом сроки.

Прокурор района

Н.А. Кобец